

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1+A1 : 2013

Et l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1+A1 : 2013

*And the French modified Arrêté, dated 21 November 2002, concerning the reaction to fire of construction and fitting-out products.***Commanditaire**
*Sponsor*TARKETT FRANCE
2 rue de l'Egalité
92748 NANTERRE
FRANCE**Elaboré par**
*Prepared by*Laboratoire national de métrologie et d'essais
Laboratoire de Trappes
29 avenue Roger Hennequin
78197 TRAPPES CEDEX
FRANCE**Nom du produit**
*Product name*GAMME TAPIFLEX
Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50
Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs**N° de rapport de classement** P126033
*Classification report No***Numéro d'émission** DE/6
*Issue number***Date d'émission** 03/09/2014
Date of issueAccréditation
N° 1-0806
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

1. INTRODUCTION *INTRODUCTION*

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à GAMME TAPIFLEX Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 + A1 : 2013.

This classification report defines the classification assigned to GAMME TAPIFLEX : Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1 + A1 : 2013.

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE *DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT*

2.1. GENERALITES *GENERAL*

Le produit, GAMME TAPIFLEX : Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs, est défini comme un revêtement de sol (NF EN 14041 - Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés) :

The product, GAMME TAPIFLEX : Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs is defined as a floorcovering (NF EN 14041 - Resilient, textile and laminate floor coverings) :

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT *PRODUCT DESCRIPTION*

Le produit, GAMME TAPIFLEX : Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

The product, GAMME TAPIFLEX : Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

Nom et adresse du demandeur : <i>(Sponsor name and address)</i>	TARKETT FRANCE 2 rue de l'Egalité 92748 NANTERRE FRANCE
Référence commerciale : <i>(Commercial designation - trade mark)</i>	GAMME TAPIFLEX - Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs
Composition sommaire : <i>(Summary composition)</i>	Revêtement de sol PVC hétérogène acoustique <i>Heterogeneous acoustic floor in PVC</i>
Masse surfacique : <i>(Mass per unit square meter)</i>	2680 à/to 3670 kg/m²
Epaisseur : <i>(Thickness)</i>	2,9 à/to 3,5 mm
Couleur : <i>(Colour)</i>	Divers/various
Ignifugation (oui ou non) : <i>(Fireproofing - yes or no)</i>	Non/no
Condition finale d'utilisation : <i>(End use condition)</i>	Revêtement de sol <i>Floorcovering</i> Pose collée (colle acrylique environ 300 g/m²) <i>Glued standing (acrylic glue about 300 g/m²)</i>

Informations transmises par le demandeur.
Information given by the sponsor.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI TEST REPORTS

Nom du laboratoire <i>Laboratory name</i>	Nom du commanditaire <i>Sponsor name</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report N°</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
LNE	TARKETT FRANCE 2 rue de l'Egalité 92748 NANTERRE FRANCE	P126033 - DE/1	NF EN ISO 9239-1 (2013)

3.2. RESULTATS D'ESSAI TEST RESULTS

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit (usine) <i>Product (factory)</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats / <i>Results</i>	
				Paramètre continu Moyenne (m) Continuous parameter Average (m)	Paramètres conformité Conformity parameters
NF EN ISO 9239-1	GAMME TAPIFLEX Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 Tapiflex Tiles 3/50 Tapiflex Tiles 4/65 Tapiflex Stairs	4	Eclairement critique (kW/m²) <i>Critical flux (kW/m²)</i>	8,5	-
			Production de fumée (%.min) <i>Smoke production (%.min)</i>	162	-

(-) signifie / *means* : non applicable / *no applicable*

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION *CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION*

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT *REFERENCE OF CLASSIFICATION*

Le présent classement a été effectué conformément à la NF EN 13501-1 + A1 : 2013.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1 + A1 : 2013.

4.2. CLASSEMENT *CLASSIFICATION*

Le produit, GAMME TAPIFLEX : Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs, a été classé en fonction de son comportement au feu :

The product, GAMME TAPIFLEX : Tapiflex Essential 3/50 & 4/65 - Tapiflex Excellence 4/65 & 3/50 - Tapiflex Tiles 3/50 - Tapiflex Tiles 4/65 - Tapiflex Stairs, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :

Bfl

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production is :

s1

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :

The additional classification in relation to flaming droplets particles is :

-

Le format du classement de réaction au feu pour les revêtements de sol est :
The format of the reaction to fire classification for floorings is :

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>	Production de fumées <i>Smoke production</i>
Bfl	s1

Classement de réaction au feu : <i>Reaction to fire Classification :</i>	Bfl - s1
---	-----------------

Pour déclarer le classement, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
To state the classification, the uncertainty associated with the result has not been explicitly taken into account.

4.3. DOMAINE D'APPLICATION
FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters :

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters :

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité ;
- *the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site ;*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

Complexe en pose collée avec une colle acrylique pour une utilisation finale sur substrats en classes A1 et A2-s1,d0.
Complex in glued standing with an acrylic glue for an end use on substrates of classes A1 and A2-s1,d0.

Les résultats d'essai obtenus sur un substrat normalisé conforme à l'EN 13238 sont applicables si la masse volumique du substrat pour l'utilisation finale est supérieure ou égale à 75 % de la valeur nominale de la masse volumique du substrat normalisé.
- soit 1200 kg/m³ pour un support classé A1 et A2-s1,d0.

Test results using a standard substrate complying with EN 13238 are applicable if the density of the end use substrate is at least 75 % of the nominal value of the density of that standard substrate.
- meaning 1200 kg/m³ for a classified substrate A1 and A2-s1,d0.

Suite du rapport page suivante
Report to be followed on next page


5. LIMITATIONS
LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Trappes, le 3 septembre 2014
Trappes, on 3rd of September 2014

La Responsable du Département
Comportement au feu et Sécurité incendie
The Head of Fire Behaviour
and Fire Safety Department



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ST" or similar, enclosed in a blue oval.

Sophie THIEFFRY