TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ

Persoana de contact
Johan Post
Cercetări privind incendiile
+46 10 516 58 45
Johan.Post@sp.se

Birou traduceri autorizate www.nbtraduceri.ro NB Traduceri 0787.546 885 office@nbtraduceri.ro Str. Dr. Louis Pasteur Nr. 49, Cotroceni

Tarkett AB
SE-372 81 RONNEBY

Raport de clasificare reacție la foc

1 Introducere

Prezentul raport de clasificare definește clasificarea atribuită produsului "Wallgard" în conformitate cu procedura prevăzută în EN 13501-1:2007.

2 Detalii privind produsul clasificat

2.1 Generalități

Produsul "Wallgard" este definit drept un material de acoperire pentru pereți. Clasificarea sa este valabilă pentru materialele de acoperire pentru pereți destinate utilizării în interior.
Conform titularului prezentului raport de clasificare, acest produs este conform cu specificația europeană de produs EN 15102.

2.2 Descrierea produsului

Produsul este descris în detaliu mai jos.
Conform clientului:
Material de acoperire al pereților din PVC cu umpluturi minerale numit „Wallgard”. Produsul are o grosime nominală de 1,20 mm și o densitate nominală de 1700 kg/m³.

3 Rapoarte de testare și rezultate ale testelor în sprijinul clasificării

3.1 Rapoarte de testare

Această clasificare se bazează pe rapoartele de testare enumerate mai jos:

Numele laboratorului	Numele sponsorului	Numărul de referință al raportului de testare	Metoda de testare acreditată
SP	Tarkett AB	5P01889	EN 13823 EN ISO 11925-2

MINISTERUL JUSTIȚIEI Traducător Interpret Autorizat 2 MANOLE IULIANA-IONELA Aut. Nr. 36034 Engleză Germană CONSTANȚA ROMÂNIA

3.2 Rezultatele testelor

Metoda de testare	Parametru	Număr de teste	Rezultate	
EN ISO 11925-2 Flacără pe margine/suprafață**		12	Media parametrului continuu (m)	Parametru de conformitate
Expunere 30 s	Fs ≤ 150 mm		(-)	Conform
Picături/particule inflamabile	Aprinderea hârtiei de filtru		(-)	Nu există picături/particule
EN 13823		3		
	$FIGRA_{0,2MJ}$ (W/s)		110	Conform
	$FIGRA_{0,4MJ}$ (W/s)		101	Conform
	LFS < margine		(-)	Conform
	$THR_{600s,}$ (MJ)		6.3	Conform
	SMOGRA, (m^2/s^2)		25	Conform
	$TSP_{600s,}$ (m^2)		134	Conform
	Picături/particule inflamabile		(-)	Fără picături/particule inflamabile
** : după cum este necesar pentru utilizarea finală a produsului				
(-) : nu se aplică				

4 Clasificare și domeniu de aplicare

4.1 Referință și domeniu direct de aplicare

Această clasificare a fost efectuată în conformitate cu clauzele 11 și 15 din EN 13501-1:2007.

4.2 Clasificare

În ceea ce privește reacția sa la foc, produsul denumit "Wallgard" are clasificarea: **B**

Clasificarea suplimentară în ceea ce privește producția de fum este:

s2

Clasificarea suplimentară în ceea ce privește particulele/pulberile inflamabile este:

d0

Formatul clasificării reacției la foc pentru produsele de construcție, cu excepția pardoselilor și a produselor de izolare termică a conductelor liniare este:

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Traducător Interpret Autorizat
2
MANOLE
IULIANA-IONELA
Leg. Aut. Nr. 36034
CONSTANȚA ROMÂNIA

Reacția la foc		Producerea de fum			Picături inflamabile	
B	**-**	**s**	**2**	**,**	**d**	**0**

Clasificare reacție la foc: B-s2, d0

4.3 Domeniul de aplicare:

Această clasificare este valabilă pentru următorii parametri ai produsului:
Grosimea nominală: 1,20 mm.
Densitate nominală: 1700 g/m³.

Această clasificare este valabilă pentru următoarele condiții de utilizare finală:

Substraturi
- Dale din gips-carton (acoperite cu hârtie) și orice substrat de utilizare finală din Euro clasele A1 sau A2 cu o grosime de cel puțin 12 mm, având o densitate ≥525 kg/m³.

Montări
- Adeziv pe bază de apă de tip dispersie acrilică/copolimerică, cantitate 300 g/m².

Goluri
- Rosturi verticale și orizontale, rosturi închise.

Eșantionul a fost livrat de către client. SP Fire Technology nu a fost implicată în procedura de eșantionare.

5 Limitări

Acest document de clasificare nu reprezintă aprobarea de tip sau certificarea produsului.

SP Institutul de Cercetare Tehnică din Suedia
Tehnologia focului - Dinamica focului

Elaborat de *Semnătură indescifrabilă* Johan Post	Semnat de Johan Post	*Semnătură indescifrabilă* Per Thureson	Semnat de Per Thureson

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Traducător Interpret Autorizat
2
MANOLE
IULIANA-IONELA
Limba Engleză
CONSTANȚA ROMÂNIA

****

*Subsemnata **MANOLE IULIANA-IONELA**, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine **engleză şi spaniolă**, în temeiul autorizaţiei nr. **36034** din, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din **limba engleză în limba română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.*



ORGANISM CERTIFICARE
NATCERT
STANDARDE
ISO 9001