

Linoleumsgulve med akustikbagside	
<b>Veneto Acoustic XF<sup>2</sup>™ 19 dB</b>	<p><b>MFG.1 Gulvbelægnings af fliser eller plader af linoleum.</b> Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN 686, klasse 33/41, have et homogent slidlag med en tykkelse på 2,5 mm 1,3 mm lyddæmpende skumbagside, give 19 dB trinlydsdæmpning og være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) , som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,20 mm, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, opfylde krav i MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 40 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Veneto Acoustic XF<sup>2</sup> 19 dB &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
<b>Etrusco Acoustic XF<sup>2</sup>™ 19 DB</b>	<p><b>MFG.1 Gulvbelægnings af fliser eller plader af linoleum.</b> Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN 686, klasse 33/41, have et homogent slidlag med en tykkelse på 2,5 mm 1,3 mm lyddæmpende skumbagside, give 19 dB trinlydsdæmpning og være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) , som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,20 mm, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 40 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Etrusco Acoustic XF<sup>2</sup> 19 dB &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
<b>Style Elle Acoustic XF<sup>2</sup>™ 19 dB</b>	<p><b>MFG.1 Gulvbelægnings af fliser eller plader af linoleum.</b> Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN 686, klasse 33/41, have et homogent slidlag med en tykkelse på 2,5 mm 1,3 mm lyddæmpende skumbagside, give 19 dB trinlydsdæmpning og være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) , som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på på 0,20 mm, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 40 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Style Elle Acoustic XF<sup>2</sup> 19 dB &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
<b>Style Emme Acoustic XF<sup>2</sup>™ 19 dB</b>	<p><b>MFG.1 Gulvbelægnings af fliser eller plader af linoleum.</b> Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN 686, klasse 33/41, have et homogent slidlag med en tykkelse på 2,5 mm 1,3 mm lyddæmpende skumbagside, give 19 dB trinlydsdæmpning og være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) , som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,20 mm, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, opfylde krav i MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 40 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Style Emme Acoustic XF<sup>2</sup> 19 dB &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>

<b>Trentino Acoustic XF<sup>2</sup>™ 19 dB</b>	<p><b>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum.</b> Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN 686, klasse 33/41, have et homogent slidlag med en tykkelse på 2,5 mm 1,3 mm lyddæmpende skumbagside, give 19 dB trinlydsdæmpning og være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) , som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på på 0,20 mm, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 40 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Trentino Acoustic XF<sup>2</sup> 19 dB &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
<b>Veneto Acoustic Cork XF<sup>2</sup>™ 15 dB</b>	<p><b>MFG.1 Gulvbelægninger af fliser eller plader af linoleum.</b> Linoleumsgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN 687, klasse 34/42, have et homogent slidlag med en tykkelse på 2,4 mm 2,0 mm lyddæmpende korkbagside, give 15 dB trinlydsdæmpning og være overfladebehandlet med type Extreme Finish (XF2) , som indebærer, at der ikke skal foretages monteringsbehandling. Gulvet skal endvidere opfylde krav til nedtrykningsbestandighed på 0,25 mm, brandklasse Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;10 µg/m<sup>3</sup>, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Silver og Svanen certificeret, kunne fremvise gyldig MHS-dokumentation og i gennemsnit indeholde 33 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett Veneto Acoustic Cork XF<sup>2</sup> 15 dB &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>