TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZĂ

Birou traduceri autorizate
www.nbtraduceri.ro
NB Traduceri
0787.546 885
office@nbtraduceri.ro
Str. Dr. Louis Pasteur
Nr. 49, Cotroceni

Centrul de Cercetări și Studi iTehnice pentru Tapițerie

Raport de clasificare a reacției la foc
Nr.2023/205-2
(Raportul în limba engleză al raportului de clasificare nr. 2023/205-1)

În conformitate cu EN 13501-1 (2018)
Notificare din partea guvernului francez către Comisia Europeană
sub nr. BN 2401
Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Sponsor:	TARKETT SAS 2 avenue Francois Sommer 08203 SEDAN FRANȚA
Denumirea produsului:	Tapiflex Stairs
Descriere:	Acoperire de pardoseală elastică (gama EN ISO 11638) (a se vedea descrierea detaliată la punctul 2)
Data emiterii :	10/07/2023

Clasificarea indicată nu prejudiciază conformitatea materialelor cu probele supuse testelor și, în niciun caz, acest document nu trebuie considerat drept omologare de tip sau certificare a produsului în sensul articolului L 115-27 din Codul consumatorului.
Reproducerea acestui raport de clasificare este autorizată numai în forma sa integrală.
Acesta cuprinde 3 pagini

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Traducător Interpret Autorizat
2
MANOLE
IULIANA-IONELA
Aut. Nr. 36034
CONSTANȚA ROMÂNIA

1. Introducere

Prezentul raport de clasificare definește clasificarea atribuită produsului menționat mai sus, în conformitate cu procedurile prevăzute în standardul NF EN 13501-1 (2018).

2. Detalii privind produsul clasificat

2.1 Standardul produsului
NF EN 14041 (2005):" Pardoseli rezistente, textile și laminate - Caracteristici esențiale ",

2.2 Descrierea produsului
Pardoseli rezistente - Pardoseală din PVC eterogen cu strat de spumă (gama EN ISO 11638).
Testat lipit (adeziv acrilic BOSTIK MIPLAFIX 800 cu depunere de 300 g/m²) peste un panou fibrociment clasificat $A1_{fl}$ sau $A2_{fl}$ cu o densitate (1800 ± 200) kg/m³ și grosime (8 ± 2) mm.

Suprafața de utilizare: PVC
Tipul de suport : PVC
Masa nominală pe unitatea de suprafață : 3000 g/m²
Grosime nominală totală : 2,90 mm
Grosimea nominală a stratului de uzură : 0,70 mm

3. Rapoarte de testare și rezultate ale testelor în sprijinul prezentei clasificări

3.1 Rapoarte de testare

Numele laboratorului	Numele sponsorului	Nr. raportului de	Metoda de testare
C.R.E.T.	TARKETT SAS 2 avenue Franpois Sommer 08203 SEDAN FRANȚA	RL 2023/500-1	NF EN ISO 9239-1 (EN ISO 9239-1 : 2010)
		RL 2023/500-2	NF EN ISO 11925-2 (EN ISO 11925-2 :2020)

3.2. Rezultatele testelor

			Rezultate	
Metoda de testare	Produs	Număr teste	Parametrii	Parametrii de conformitate
NF EN ISO 11925-2	Tapiflex Excellence 17 dB	6	Fs≤150 mm	Conform
Expunere de suprafață-15 secunde			Aprinderea hârtiei de filtru	Conform

				Rezultate
Metoda de testare	Produs	Număr teste	Parametri	Parametri permanenți: valoare medie
NF EN ISO 9239-1	Tapiflex Excellence 17 dB	3	Flux termic critic (kW/m²)	8,2
			Fum (% X min)	199,0

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Traducător Interpret Autorizat
2
MANOLE
IULIANA-IONELA
Aut. Nr. 36034
CONSTANȚA ROMÂNIA

4. Clasificare și domeniu de aplicare

4.1 Referința clasificării

Această clasificare a fost efectuată în conformitate cu EN 13501-1 (2018).

4.2. Clasificare

Reacția la foc		Producerea fumului
B_{fl}	-	s1

Clasificare: B_{fl}- s1

4.3 Domeniul de aplicare

Această clasificare este valabilă pentru următoarele aplicații de utilizare finală :

Lipit peste fibrociment clasa $A1_{fl}$ sau $A2_{fl}$ cu o densitate ≥ 1350 kg/m³.

Această clasificare este valabilă pentru următorii parametri ai produsului :

- masă nominală pe unitate de suprafață de: 3000 g/m²
- grosime nominală de: 2,90 mm
- strat nominal de uzură: 0,70 mm

5. Limitări

Acest document de clasificare nu reprezintă aprobarea de tip sau certificarea produsului.

"Clasificarea atribuită produsului în prezentul raport este corespunzătoare unei declarații de conformitate a producătorului în contextul sistemului 3 al AVCP și al marcajului CE în temeiul Regulamentului 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a condițiilor armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Producătorul a făcut o declarație, care se păstrează la dosar. Aceasta confirmă faptul că proiectarea produselor nu necesită procese, proceduri sau etape specifice (adăugarea de substanțe ignifuge, limitarea conținutului de substanțe organice sau adăugarea de materiale de umplutură) care vizează îmbunătățirea performanței la foc pentru a obține clasificarea obținută. În consecință, producătorul a concluzionat că atestarea sistemului 3 este adecvată.

Prin urmare, laboratorul de testare nu a jucat niciun rol în eșantionarea produsului pentru testare, deși deține referințe adecvate, furnizate de producător, pentru a asigura trasabilitatea eșantioanelor testate."

Pentru SARL C.R.E.T.
Directorul tehnic
Marc WELCOMME
Semnătură indescifrabilă

Sfârșitul raportului de clasificare

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Traducător Interpret Autorizat
2
MANOLE
IULIANA-IONELA
Aut. Nr. 36034
CONSTANȚA ROMÂNIA

****

*Subsemnata **MANOLE IULIANA-IONELA**, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine **engleză şi spaniolă**, în temeiul autorizaţiei nr. **36034** din, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din **limba engleză în limba română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.*



ORGANISM CERTIFICARE
NATCERT
STANDARDE
ISO 9001